

NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI STOCCAGGIO

Le nuove normative in materia di stoccaggio di prodotti infiammabili sostituiscono le normative DIN 12925-1 precedentemente in vigore.

L'introduzione della EN 14470-1 eleva il livello di sicurezza in Italia.

Un armadio di sicurezza possiede una resistenza al fuoco, indicata come TYPE, che può essere di 15, 30, 60 o 90 minuti, ne conseguono: TYPE 15, TYPE 30, TYPE 60, TYPE 90.

Scopo dell'armadio: dare un sufficiente grado di protezione in caso di incendio per permettere ai vigili del fuoco e alle squadre di soccorso di intervenire prima che sorga un incendio più grave causato dalla combustione delle sostanze infiammabili.

Ogni armadio deve avere una certificazione conseguente ad un test al fuoco.

I test al fuoco vanno eseguiti esclusivamente presso un istituto certificato dal ministero.

REQUISITI TECNICI:

- Riduzione al minimo del rischio di incendio, associato allo stoccaggio di sostanze infiammabili.
- Protezione del materiale contenuto nell'armadio in caso di incendio per un periodo di tempo prestabilito (e testato).
- Riduzione al minimo dei fumi emessi nell'ambiente di lavoro.
- Ritenzione di ogni eventuale perdita all'interno dell'armadio.
- In caso di incendio, disponibilità di tempo sufficiente al personale per abbandonare il locale ed al servizio antincendio per raggiungere l'edificio prima che una piccola fiamma, facilmente estinguibile, diventi un incendio incontrollabile.

D. Legislativo del Governo n. 334 del 17/08/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Le Aziende che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose, del tipo infiammabili, tossiche, esplosivi e pericolose per l'ambiente, sono soggette a diversi obblighi, previsti dal decreto legislativo 334 del 1999 e s.m.i. (la cosiddetta legge "Seveso").